



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)
152151, Ярославская область, г. Ростов Великий, Перовский переулок, 19
Тел.: 6-24-51, fax (48536) 6-24-51
E-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 293 Ярославская область г. Ростов Великий « 30 » апреля 2025 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом М.Ш. Гавриловой, при проведении 22.04.2025г. профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Кладовицкая основная общеобразовательная школа (далее- МОУ Кладовицкая ООШ) ИНН: 7609014186, ОГРН 1027601073246, КПП 760901001, по адресу (местоположению): 152103, Ярославская область, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово, с. Ново-Никольское, ул.Совхозная, д.7.

выявлены следующие нарушения обязательных требований (Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПин 2.3/2.4.3590-20):

1. стены и потолки в помещениях туалета начальных классов имеют дефекты, повреждения, следы протеканий, что является нарушением требований ст. 24 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты, что является нарушением требований ст. 24 Закона № 52-ФЗ, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

На основании изложенного и руководствуясь статьи 52.1 Закон №248-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. обеспечить(устранить) следы протеканий, дефекты и повреждения стен и потолков в помещениях туалета начальных классов в соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
2. устранить (заменить) дефекты покрытия подходов и дорожек на собственной территории в соответствии п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

в срок до 07.12.2026 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ Кладовицкая ООШ ИНН: 7609014186, ОГРН 1027601073246, КПП 760901001, по адресу (местоположению): 152103, Ярославская область, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово, с. Ново-Никольское, ул.Совхозная, д.7.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19 в срок до 07.12.2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском МР



С. О. Шамшурина

С предписанием ознакомлен(а) 30.04.2025 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Судботкина А. А.
(ФИО, должность)
директор