

Муниципальное общеобразовательное учреждение
КЛАДОВИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
152103 Ярославская область
Ростовский район с. Ново-Никольское ул. Совхозная, 7
тел: (536) 55-1-66 55-1-19 факс 55-1-66;
сайт: kladsh-ros.edu.yar.ru
e-mail: kladschkola.kladovitskoe@yarregion.ru
ОКПО 21725569; ОГРН 1027601073246
ИНН/КПП 7609014186/760901001


Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов – Ямскому районам

**Отчет
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, установленных законодательством**

В соответствии предписанием, выданным Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов – Ямскому районам №157/1/1 от 11.12.2018г. нарушения, выявленные в ходе проверки соблюдения законодательства, устранены.

| № п/п | Нарушения | Выполнено |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасное место | 25.11.2019 Установлена новая АПС |
| 2 | В учреждении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | 25.11.2019 |
| 3 | План эвакуации при пожаре 1-го этажа здания не верно сориентирован на местности по отношению к месту его расположения | 01.02.2019 |
| 4 | План эвакуации при пожаре 2-го.этажа здания не верно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения. | 01.02.2019 |
| 5 | Дверь эвакуационного ВЫХОДа (помещение № 4 по плану БТИ) ведущая на улицу изнутри закрывается на ключ | 01.06.2019 |
| 6 | На путях эвакуации из помещения №32 по плану БТИ, непосредственно наружу смонтирована труба | 01.06.2019 |
| 7 | В помещении электрощитовой отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). | 25.11.2019 |
| 8 | Дверь эвакуационного выхода 1-ого этажа ведущая из помещения - спальная комнаты (помещение № 26 по плану) открывается навстречу движению путей эвакуации | 01.06.2019 |

Директор



Дорофеева Р.М.