

Муниципальное общеобразовательное учреждение
КЛАДОВИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
152103 Ярославская область
Ростовский район с. Ново-Никольское ул. Совхозная, 7
тел: (536) 55-1-66 55-1-19 факс 55-1-66;
сайт: kladsh-ros.edu.yar.ru
e-mail: kladschkola.kladovitskoe@yarregion.ru
ОКПО 21725569; ОГРН 1027601073246
ИНН/КПП 7609014186/760901001

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов – Ямскому районам

Отчет
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, установленных законодательством

В соответствии с предписанием, выданным Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов – Ямскому районам №158/1/1 от 11.12.2018г. нарушения, выявленные в ходе проверки соблюдения законодательства, устранены.

№ п/п	Нарушения	Выполнено
1	План эвакуации при пожаре 1-го этажа здания не верно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения	01.02.2019
2	План эвакуации при пожаре 2-го этажа здания не верно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения	01.02.2019
3	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасное место	25.11.2019 Установлена новая АПС
4	В учреждении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	25.11.2019 Установлена новая АПС

Директор



Дорофеева Р.М.